



ديوان عام المحافظة
الادارة العامة للشئون المالية والإدارية
التعاقدات

كراسه شروط بوسيله المناقصه العامه
جلسه الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١٧
بالاداره العامه للشئون المالية والاداريه بديوان عام محافظة بور سعيد
في تمام الساعه الثانية عشر ظهرا

عن عمليه / اعمال صيانه الدوريه لاعده الطاقه الشمسيه
بنطاق محافظه بور سعيد لاحياء
(الزهور - المناخ - بور فؤاد - الجنوب - الغرب)

مذ - الاوراق (١٤)

رقم الفسخه : (٣)

اسم المورود :

العنوان :

ثمن الكراسه (٣٩٩ جنية)

مدير عام

الشئون المالية والإدارية

٢٠٢٣/١١/٢١

د / ناديه عبد السلام

٢٠٢٣/١١/٢١

مدير ادارة المالية

٢٠٢٣/١١/٢١

د / عبله مكاوى "

٢٠٢٣/١١/٢١

مدير ادارة التعاقدات

٢٠٢٣/١١/٢١

" أ / نهلله الغريب "

حافظ بور سعيد

٢٠٢٣/١١/٢١

السيد الوزير / عادل يوسف الخضيران



محافظة بور سعيد

ادارة المشروعات

الشروط والمواصفات الفنية لعملية صيانة اعمدة الطاقة الشمسية في نطاق

محافظة بور سعيد

اولاً : المواصفات الفنية :-

م	مكان وجود الاعمدة	عدد الاعمدة	المواصفات الفنية
١	منفذ الرسوة	١٧٤	كشاف فردي ٨٠ وات مركب على عمود انارة من الحديد المجلفن المسلح وبطارية داخلية ١٣٠ أمبير ٣٦ فولت (dc) وحساس للضوء ومركب عليه لوح طاقة شمسية
٢	منفذ الجميل	٢٧٧	كشاف فردي ٨٠ وات مركب على عمود انارة من الحديد المجلفن المسلح وبطارية داخلية وحساس للضوء ومركب عليه لوح طاقة شمسية
٣	حي الزهور	١٦ زوجي	كشاف فردي ٨٠ وات مركب على عمود انارة من الحديد المجلفن المسلح وبطارية داخلية ١٣٠ وات ٣٦ فولت (dc) وحساس للضوء ومركب عليه لوح طاقة شمسية
٤	حي المناخ	١٩ عمود منها ٩ فردي و ١٠ زوجي	كشاف فردي ٨٠ وات مركب على عمود انارة من الحديد المجلفن المسلح وبطارية داخلية ١٣٠ وات ٣٦ فولت (dc) وحساس للضوء ومركب عليه لوح طاقة شمسية
٥	مدينة بورفؤاد	٣٣ مزدوج	كشاف مزدوج ٨٠ وات مركب على عمود انارة من الحديد المجلفن المسلح وبطارية داخلية ١٣٠ وات ٣٦ فولت (dc) وحساس للضوء ومركب عليه لوح طاقة شمسية
٦	حي جنوب	٣٩ فردي منطقة بحر البقار	كشاف فردي قدرة ٨٠ وات مركب على عمود انارة من الحديد المجلفن المسلح وبطارية داخلية ١٣٠ وات ٣٦ فولت (dc) وحساس للضوء ومركب عليه لوح طاقة شمسية

اجمالى عدد الاعمدة ٥٥٨ عمود

ثانياً : الشروط :-

١- الكشف عن جميع اجزاء العمود وتحديد قطع الغيار المطلوبة في حال وجود عطل بها يؤثر في تشغيل واضاءة العمود.

٢- الصيانة تشمل الغسيل وتغيير قطع الغيار كلها بما فيها البطاريات.

٣- يتم توفير قطع الغيار تباعا حسب الحاجة وخاصة المعرضة للتلف مثل البطاريات لعدم التخزين.

٤- الصيانة لمدة عام من تاريخ امر الاستاد وقبله للتجديد سنويا لمدة ثلاثة سنوات
بموافقة الطرفين.

٥- لابد من معاينة الاعمدة المطلوب صيانتها معاينة نافية للجهالة قبل التقدم للعملية و
وضع السعر.

٦- المعاينة والصيانة خلال اوقات العمل الرسمية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

٧- لابد من وجود سابقة اعمال للشركة المتقدمة للصيانة وتكون متخصصة في الطاقة
الشمسية ولها خبرة في هذا المجال.

٨- تتم المحاسبة على طبيعة الاعمال التي تمت بالفعل بالتنسيق مع لجنة الاشراف.

٩- في حالة الاعطال الفجائية والطارئة يتم استدعاء الشركة تليفونيا او بالفاكس ويتم
التبليغ خلال ٤٨ ساعة بحد اقصى وفي حالة التأخير توقع غرامة قدرها ١٠٠٠ جنيه عن كل
يوم تأخير.

١٠- تلتزم الشركة بالقيام بجميع اعمال الصيانة الدورية وغسيل الاعمدة خلال الأسبوع
الأول من كل شهر (زيارة واحد شهريا) مع تقديم كارت الصيانة الدورية شهريا متضمنا
تقرير في عن حالة الاعمدة واعمال الصيانة الدورية التي قامت بها الشركة خلال الزيارة
ويتم التوقيع عليه من اللجنة الفنية المشرفة على اعمال الصيانة الدورية .

١١- تتم المحاسبة المالية شهريا على ماتم من اعمال صيانة .